



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
~~Управление надзорной деятельности и ГП ГТУ МЧС России по Омской области~~

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60, E-mail: ond_kao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 25»
(БДОУ г. Омска «Детский сад № 25»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского
АО г. Омска по пожарному надзору от 01.01.2021 года, № 5, ст. 6 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период: 18.01.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 20.01.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.
00 мин.

проведена плановая, выездная проверка: Дальке Александром Евгеньевичем, государственным
инспектором Кировского АО г. Омска по пожарному надзору.

в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский
сад № 25» (БДОУ г. Омска «Детский сад № 25») по адресу: 644103, г. Омск, ул. Авиационная, 145

совместно с: и.о. заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 25» Майстрёнок Еленой
Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
5/1/1-1	Не определены категории складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ в соответствии с требованиями глав 5,7,8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон	ст. 4, 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г; СП 12.13130.2009.	10.08.2021	

	на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещений складского назначения здания Литера Б).			
5/1/1-2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	п. 2, п. 392 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	10.08.2021	
5/1/1-3	Отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам на здании со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил Противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	10.08.2021	
5/1/1-4	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов.	п.43 Правил Противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	10.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска

по пожарному надзору Дальке А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» января 2021 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

и.о. заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 25»

Майстрёнок Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » 01 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33

